


**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de l'Yonne

Auxerre, le 19 février 2018



MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DIXMONT
Mairie
89500 DIXMONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

COMMUNAUTÉ D'AGGLO GRAND SENONAI

Prélèvement	00084960		
Unité de gestion	0246	COMMUNAUTÉ D'AGGLO GRAND SENOI	Prélevé le : jeudi 01 février 2018 à 11h46
Installation	UDI 000721	DIXMONT-LES BORDES	par : LUDOVIC SENNETON
Point de surveillance	S 0000001234	CENTRE DIXMONT	Type visite : AUD1
Localisation exacte		MAIRIE	
Commune		DIXMONT	

**Maîtrise de terrain
Analyse laboratoire**

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : PESTI Code SISE de l'analyse : 00084513 Référence laboratoire : LSE1802-20472

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy	<0,020 µg/l	0,10		
Atrazine-déiisopropyl	<0,020 µg/l	0,10		
Atrazine déséthyl	0,039 µg/l	0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/l	0,10		
Atrazine déséthyl déiisopropyl	0,026 µg/l	0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020 µg/l	0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,005 µg/l	0,10		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005 µg/l	0,10		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/l	0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/l	0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/l	0,10		

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de l'Yonne

PLV : 00084960 page : 2

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005 µg/l	0,10
Alachlore	<0,005 µg/l	0,10
Amitraze	<0,005 µg/l	0,10
Boscalid	<0,005 µg/l	0,10
Captafol	<0,010 µg/l	0,10
Cyazofamide	<0,020 µg/l	0,10
Cymoxanil	<0,005 µg/l	0,10
Diméthénamide	<0,005 µg/l	0,10
ESA acetochlore	<0,100 µg/l	0,10
ESA alachlore	<0,100 µg/l	0,10
ESA metazachlore	0,112 µg/l	0,10
ESA metolachlore	0,201 µg/l	0,10
Fenhexamid	<0,005 µg/l	0,10
Isoxaben	<0,005 µg/l	0,10
Mandipropamide	<0,005 µg/l	0,10
Mefenacet	<0,005 µg/l	0,10
Méfonoxan	<0,10 µg/l	0,10
Métazachlore	0,010 µg/l	0,10
Métolachlore	<0,005 µg/l	0,10
Napropamide	<0,005 µg/l	0,10
Oryzalin	<0,020 µg/l	0,10
OXA alachlore	<0,050 µg/l	0,10
OXA metazachlore	0,045 µg/l	0,10
OXA metolachlore	0,127 µg/l	0,10
Propyzamide	<0,005 µg/l	0,10
Pyroxsulame	<0,020 µg/l	0,10
S-Métolachlore	<0,10 µg/l	0,10
Tébutam	<0,005 µg/l	0,10
Zoxamide	<0,005 µg/l	0,10

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,020 µg/l	0,10
2,4-D	<0,005 µg/l	0,10
2,4-DB	<0,050 µg/l	0,10
2,4-MCPA	<0,005 µg/l	0,10
Dichlorprop	<0,020 µg/l	0,10
Dichlorprop-P	<0,030 µg/l	0,10
Fénoxaprop-éthyl	<0,020 µg/l	0,10
Fluazifop butyl	<0,020 µg/l	0,10
Haloxifop éthoxyéthyl	<0,020 µg/l	0,10
Mécoprop	<0,005 µg/l	0,10
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005 µg/l	0,10
Mécoprop-p	<0,030 µg/l	0,10
Propaquizafop	<0,020 µg/l	0,10
Quizalofop	<0,050 µg/l	0,10
Quizalofop éthyle	<0,005 µg/l	0,10
Triclopyr	<0,020 µg/l	0,10

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de l'Yonne

PLV : 00084960 page : 3

Limites de qualité

Résultats

interieure **superieure** **interieure** **superieure**

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe sulfoné	<0,020 µg/l	0,10
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020 µg/l	0,10
Asulame	<0,020 µg/l	0,10
Bendiocarbe	<0,005 µg/l	0,10
Carbendazime	<0,005 µg/l	0,10
Carbétamide	<0,005 µg/l	0,10
Carbofuran	<0,005 µg/l	0,10
Chlorprophame	<0,005 µg/l	0,10
Ethylenthiouree	<0,50 µg/l	0,10
Ethyluree	<0,50 µg/l	0,10
Fenoxycarbe	<0,005 µg/l	0,10
Iprovalicarb	<0,005 µg/l	0,10
Méthiocarb	<0,005 µg/l	0,10
Méthomyl	<0,020 µg/l	0,10
Oxamyl	<0,020 µg/l	0,10
Phenméthiphame	<0,020 µg/l	0,10
Propamocarbe	<0,005 µg/l	0,10
Propoxur	<0,005 µg/l	0,10
Prosulfocarbe	<0,020 µg/l	0,10
Pyrimicarbe	<0,005 µg/l	0,10
Thiobencarde	<0,005 µg/l	0,10
Thiodicarbe	<0,020 µg/l	0,10
Triallate	<0,020 µg/l	0,10

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 00084960 page : 4

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/l	0,10
Acide Hydroxybenzoïque	<0,050 µg/l	0,10
Acifluorfen	<0,020 µg/l	0,10
Aclonifen	<0,005 µg/l	0,10
AMPA	<0,020 µg/l	0,10
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/l	0,10
Bénalaxyl	<0,005 µg/l	0,10
Benoxacor	<0,005 µg/l	0,10
Bentazone	<0,020 µg/l	0,10
Benzidine	<0,050 µg/l	0,10
Bixafen	<0,005 µg/l	0,10
Bromacil	<0,005 µg/l	0,10
Chinométhionate	<0,005 µg/l	0,10
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/l	0,10
Chlorbromuron	<0,005 µg/l	0,10
Chloridazone	<0,005 µg/l	0,10
Chlormequat	<0,050 µg/l	0,10
Chlorophacinone	<0,100 µg/l	0,10
Chlorothalonil	<0,010 µg/l	0,10
Clethodime	<0,005 µg/l	0,10
Clomazone	<0,005 µg/l	0,10
Clopyralid	<0,05 µg/l	0,10
Cloquintocet-mexyl	<0,005 µg/l	0,10
Clothianidine	<0,005 µg/l	0,10
Cyprodinil	<0,005 µg/l	0,10
Desmethylnorflurazon	<0,005 µg/l	0,10
Dibutylétain cation	<0,0025 µg/l	0,10
Dichlobénil	<0,005 µg/l	0,10
Dichloropropylène-1,3 cis	<0,05 µg/l	0,10
Dichloropropylène-1,3 total	<0,05 µg/l	0,10
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,05 µg/l	0,10
Dicofol	<0,005 µg/l	0,10
Diflufénicanil	<0,005 µg/l	0,10
Diméthuron	<0,005 µg/l	0,10
Diméthomorphe	<0,005 µg/l	0,10
Diphenylamine	<0,050 µg/l	0,10
Diquat	<0,050 µg/l	0,10
Dithianon	<0,10 µg/l	0,10
Ethofumésate	<0,005 µg/l	0,10
Fenpropidin	<0,010 µg/l	0,10
Fenpropimorphe	<0,005 µg/l	0,10
Fipronil	<0,005 µg/l	0,10
Flonicamide	<0,005 µg/l	0,10
Fluazifop-P-butyl	<0,050 µg/l	0,10
Flumioxazine	<0,005 µg/l	0,10
Fluquinconazole	<0,005 µg/l	0,10
Flurochloridone	<0,005 µg/l	0,10
Fluroxypir	<0,020 µg/l	0,10
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/l	0,10
Flurprimidol	<0,005 µg/l	0,10
Flurtamone	<0,005 µg/l	0,10

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 00084960 page : 5

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

Fluxapyroxad	<0,010 µg/l		0,10		
Folpel	<0,010 µg/l		0,10		
Fomesafen	<0,050 µg/l		0,10		
Fosetyl-aluminium	<0,020 µg/l		0,10		
Glufosinate	<0,020 µg/l		0,10		
Glufosinate-ammonium	<0,022 µg/l		0,10		
Glyphosate	<0,030 µg/l		0,10		
Hexachloropentadiène	<0,10 µg/l		0,10		
Imazamox	<0,005 µg/l		0,10		
Imazapyr	<0,005 µg/l		0,10		
Imidaclopride	0,005 µg/l		0,10		
Iprodione	<0,005 µg/l		0,10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/l		0,10		
Lenacile	<0,005 µg/l		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,005 µg/l		0,10		
Mépanipyrin	<0,005 µg/l		0,10		
Mepiquat	<0,050 µg/l		0,10		
Meptyldinocap	<1 µg/l		0,10		
Métalaxyle	<0,005 µg/l		0,10		
Métaldéhyde	<0,020 µg/l		0,10		
Metrafenone	<0,005 µg/l		0,10		
Norflurazon	<0,005 µg/l		0,10		
Oxadixyl	<0,005 µg/l		0,10		
Oxyfluorfen	<0,010 µg/l		0,10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/l		0,10		
Pencycuron	<0,005 µg/l		0,10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/l		0,10		
Piclorame	<0,100 µg/L		0,10		
Pinoxaden	<0,050 µg/l		0,10		
Prochloraze	<0,010 µg/l		0,10		
Pyréthrine	<0,10 µg/l		0,10		
Pyridabène	<0,005 µg/l		0,10		
Pyridate	<0,010 µg/l		0,10		
Pyriméthanil	<0,005 µg/l		0,10		
Quimerac	<0,005 µg/l		0,10		
Quinoxifen	<0,005 µg/l		0,10		
Spinosad	<0,050 µg/l		0,10		
Spinosyne A	<0,050 µg/l		0,10		
Spinosyne D	<0,050 µg/l		0,10		
Spiroxamine	<0,005 µg/l		0,10		
Tébufenpyrad	<0,005 µg/l		0,10		
Teflubenzuron	<0,005 µg/l		0,10		
Terbacile	<0,005 µg/l		0,10		
Tétraconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Thiabendazole	<0,005 µg/l		0,10		
Thiaclopride	<0,005 µg/l		0,10		
Total des pesticides analysés	0,730 µg/l		0,50		
Tributyltin cation	<0,0005 µg/l		0,10		
Trifluraline	<0,005 µg/l		0,10		
Triforine	<0,005 µg/l		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,005 µg/l		0,10		

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 00084960 page : 6

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

Bromoxynil octanoate	<0,010 µg/l	0,10		
Dicamba	<0,050 µg/l	0,10		
Dinitrocrésol	<0,020 µg/l	0,10		
Dinoseb	<0,005 µg/l	0,10		
Dinoterbe	<0,030 µg/l	0,10		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/l	0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010 µg/l	0,10		
Ioxynil	<0,005 µg/l	0,10		
Pentachlorophénol	<0,030 µg/l	0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES				
Aldrine	<0,005 µg/l	0,03		
CGA 354742	<0,050 µg/l	0,10		
CGA 369873	0,142 µg/l	0,10		
DDD-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDD-4,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDE-2,4'	<0,005 µg/l	0,10		
DDE-4,4'	<0,010 µg/l	0,10		
DDT-2,4'	<0,010 µg/l	0,10		
DDT-4,4'	<0,010 µg/l	0,10		
Dieldrine	<0,005 µg/l	0,03		
Dimétachlore	<0,005 µg/l	0,10		
Endosulfan bêta	<0,005 µg/l	0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005 µg/l	0,10		
HCH bêta	<0,005 µg/l	0,10		
HCH delta	<0,005 µg/l	0,10		
HCH epsilon	<0,005 µg/l	0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/l	0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,005 µg/l	0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,005 µg/l	0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/l	0,10		
Méthoxychlore	<0,005 µg/l	0,10		
Oxadiazon	<0,005 µg/l	0,10		
Quintozone	<0,010 µg/l	0,10		

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Direction de la Santé Publique
Département Santé Environnement
Unité Territoriale de l'Yonne

PLV : 00084960 page : 7

Limites de qualité

Résultats

intérieure supérieure intérieure supérieure

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Azinphos éthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Cadusafos	<0,020 µg/l		0,10	
Chlorfenvinphos	<0,005 µg/l		0,10	
Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Chlorpyrifos méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Demeton S méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Diazinon	<0,005 µg/l		0,10	
Dichlofenthion	<0,005 µg/l		0,10	
Dichlorvos	<0,030 µg/l		0,10	
Diméthoate	<0,010 µg/l		0,10	
Ethephon	<0,050 µg/l		0,10	
Fosthiazate	<0,005 µg/l		0,10	
Malathion	<0,005 µg/l		0,10	
Méthidathion	<0,005 µg/l		0,10	
Parathion éthyl	<0,010 µg/l		0,10	
Parathion méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Phosalone	<0,005 µg/l		0,10	
Phoxime	<0,005 µg/l		0,10	
Pyrimiphos méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Thiométon	<0,005 µg/l		0,10	
Trichloronat	<0,020 µg/l		0,10	

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Alphaméthrine	<0,005 µg/l		0,10	
Betacyfluthrine	<0,010 µg/l		0,10	
Cyperméthrine	<0,005 µg/l		0,10	
Deltaméthrine	<0,005 µg/l		0,10	
Esfenvalérate	<0,005 µg/l		0,10	
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/l		0,10	
Perméthrine	<0,010 µg/l		0,10	
Piperonil butoxide	<0,005 µg/l		0,10	
Tefluthrine	<0,005 µg/l		0,10	

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/l		0,10	
Kresoxim-méthyle	<0,020 µg/l		0,10	
Picoxystrobine	<0,005 µg/l		0,10	
Pyracllostrobine	<0,005 µg/l		0,10	
Trifloxystrobine	<0,005 µg/l		0,10	

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 00084960 page : 8

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Flazasulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005 µg/l		0,10	
Foramsulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/l		0,10	
Nicosulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Prosulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Sulfosulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Triflusaluron-méthyl	<0,005 µg/l		0,10	
Triasulfuron	<0,005 µg/l		0,10	
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/l		0,10	
Tritosulfuron	<0,020 µg/l		0,10	

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,005 µg/l		0,10	
Atrazine	0,011 µg/l		0,10	
Cyanazine	<0,010 µg/l		0,10	
Desmétryne	<0,005 µg/l		0,10	
Flufenacet	<0,005 µg/l		0,10	
Flufenacet ESA	<0,010 µg/l		0,10	
Hexazinone	<0,005 µg/l		0,10	
Métamitron	<0,010 µg/l		0,10	
Métribuzine	<0,005 µg/l		0,10	
Propazine	<0,020 µg/l		0,10	
Sébutylazine	<0,005 µg/l		0,10	
Secbuméton	<0,005 µg/l		0,10	
Simazine	<0,005 µg/l		0,10	
Terbuméton	<0,005 µg/l		0,10	
Terbutylazin	<0,005 µg/l		0,10	
Terbutryne	<0,005 µg/l		0,10	
Thidiazuron	<0,005 µg/l		0,10	

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 00084960 page : 9

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,050 µg/l		0,10		
Azaconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Bromuconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Cyproconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Difénoconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Diniconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Epoxyconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Fenbuconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Florasulam	<0,005 µg/l		0,10		
Fludioxonil	<0,005 µg/l		0,10		
Flusilazol	<0,005 µg/l		0,10		
Flutriafol	<0,005 µg/l		0,10		
Hexaconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Metconazol	<0,005 µg/l		0,10		
Myclobutanil	<0,005 µg/l		0,10		
Propiconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Prothioconazole	<0,050 µg/l		0,10		
Tébuconazole	<0,005 µg/l		0,10		
Thiencarbazone-méthyl	<0,020 µg/l		0,10		
Triadiméfon	<0,005 µg/l		0,10		
Triticonazole	<0,020 µg/l		0,10		

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,050 µg/l		0,10		
Sulcotrione	<0,050 µg/l		0,10		

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005 µg/l		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005 µg/l		0,10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005 µg/l		0,10		
Buturon	<0,005 µg/l		0,10		
Chlorsulfuron	<0,020 µg/l		0,10		
Chlortoluron	0,012 µg/l		0,10		
Cycluron	<0,005 µg/l		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/l		0,10		
Diflubenzuron	<0,020 µg/l		0,10		
Diuron	<0,005 µg/l		0,10		
Ethidimuron	<0,005 µg/l		0,10		
Fénuron	<0,020 µg/l		0,10		
Flufénoxuron	<0,020 µg/l		0,10		
Fluométuron	<0,020 µg/l		0,10		
Hexaflumuron	<0,005 µg/l		0,10		
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0,005 µg/l		0,10		
Isoproturon	<0,005 µg/l		0,10		
Linuron	<0,005 µg/l		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,005 µg/l		0,10		
Métoxuron	<0,005 µg/l		0,10		
Monuron	<0,005 µg/l		0,10		
Néburon	<0,005 µg/l		0,10		
Thébutiuron	<0,005 µg/l		0,10		
Thiazfluron	<0,020 µg/l		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/l		0,10		

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

PLV : 00084960 page : 10

Limites de qualité

Résultats

interneure supérieure interneure supérieure

PLASTIFIANTS

PCB 101	<0,005 µg/l
PCB 105	<0,005 µg/l
PCB 114	<0,005 µg/l
PCB 118	<0,010 µg/l
PCB 123	<0,005 µg/l
PCB 125	<0,030 µg/l
PCB 126	<0,030 µg/l
PCB 128	<0,030 µg/l
PCB 138	<0,010 µg/l
PCB 149	<0,010 µg/l
PCB 153	<0,010 µg/l
PCB 156	<0,030 µg/l
PCB 157	<0,005 µg/l
PCB 167	<0,005 µg/l
PCB 169	<0,030 µg/l
PCB 170	<0,010 µg/l
PCB 18	<0,005 µg/l
PCB 180	<0,010 µg/l
PCB 189	<0,005 µg/l
PCB 194	<0,005 µg/l
PCB 209	<0,005 µg/l
PCB 28	<0,005 µg/l
PCB 31	<0,005 µg/l
PCB 35	<0,005 µg/l
PCB 44	<0,005 µg/l
PCB 52	<0,005 µg/l
PCB 54	<0,030 µg/l
PCB 77	<0,030 µg/l
PCB 81	<0,005 µg/l
Phosphate de tributyle	<0,005 µg/l
Polychlorobiphényles(PCB)	<0,005 µg/l

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00084960)

Présence de molécules métabolites de pesticides. L'eau ne doit pas être consommée par les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois.

Pour le Préfet,
La responsable de l'Unité Territoriale Santé Environnement

Jacqueline LAROSE